

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *
24210061000201424479



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Березовскому и Манскому районам
662521, п. Березовка, ул. Солнечная, 2, телефон 8(39175) 2-21-36

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 300/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Березовский детский сад №3 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей» ИИН 2404009468

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки от 02.12.2021 №300 (учетный номер выездной проверки (24210061000201424479))
в период с «16» декабря 2021 г. по «22» декабря 2021 г.

Кадеровым Александром Юрьевичем заместителем главного государственного инспектора Березовского и Манского районов Красноярского края по пожарному надзору

Дамасовой Юлией Витальевной государственным инспектором Березовского и Манского районов Красноярского края по пожарному надзору

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведено плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица в.и.о. заведующего МБДОУ «Березовский детский сад Березовский детский сад №3 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей» Щетинина Светлана Георгиевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской	Срок устранения	Отметка о выполнении
-------	--	--	-----------------	----------------------

	безопасности, с указанием конкретного места выяв- ленного нарушения	Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нару- шены	нарушения обязатель- ных требо- ваний по- жарной безопасно- сти	нии
1.	На двери эвакуационного выхода 1 этажа центрального входа установлены запоры (замки), не имеющие возможность открывания изнутри без ключа	Пункт 26 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утверждённые постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 №1479 «О противопожарном режиме» Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	01.12.2022	
2.	Отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара	Пункт 30 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утверждённые постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 №1479 «О противопожарном режиме» На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	01.12.2022	
3.	Указатель направления движения к источникам противопожарного водоснабжения выполнен не со светоотражающей поверхностью либо световым указателем, подключенным к сети электроснабжения	Пункт 48 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утверждённые постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 №1479 «О противопожарном режиме» Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	01.12.2022	
4.	Высота двери эвакуационного выхода 4 группы, ведущего из спального помещения (помещение 4) в групповую (помещение 5) 1,82м.	ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Пункт 42 прим. 2 СНиП II-A.5-70 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений» Минимальная ширина эвакуационных дверей должна быть 0,8 м. Высота дверей и проходов на путях эвакуации должна быть не менее 2 м.	01.12.2022	
5.	Высота двери эвакуационного выхода 2 группы, ведущего из приемной(помещение 2) в тамбур (помещение 1)	ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требова-	01.12.2022	

	1,80м.	<p>ниях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Пункт 42 прим. 2 СНиП II-А.5-70 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений» Минимальная ширина эвакуационных дверей должна быть 0,8 м. Высота дверей и проходов на путях эвакуации должна быть не менее 2 м. 01.12.2022</p>	
6.	Высота двери эвакуационного выхода 2 группы, ведущего из тамбура (помещение 1) к выходу 1,80м.	<p>ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Пункт 42 прим. 2 СНиП II-А.5-70 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений» Минимальная ширина эвакуационных дверей должна быть 0,8 м. Высота дверей и проходов на путях эвакуации должна быть не менее 2 м.</p>	01.12.2022
7.	Высота двери эвакуационного выхода 2 группы, ведущего непосредственно наружу 1,88м., ширина двери 0,63м.	<p>ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Пункт 42 прим. 2 СНиП II-А.5-70 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений» Минимальная ширина эвакуационных дверей должна быть 0,8 м. Высота дверей и проходов на путях эвакуации должна быть не менее 2 м.</p>	01.12.2022

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

**Заместитель главного государственного инспектора
Березовского и Манского районов
по пожарному надзору Кадеров А.Ю.**

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Государственный инспектор Березовского и
Манского районов Красноярского края по
пожарному надзору
Дамаева Ю.В.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



В.и.о. заведующего МБДОУ «Березовский детский сад № 3 об-
щеразвивающего вида с приоритетным осуществлением дея-
тельности по физическому развитию детей» Щетинина Светла-
на Георгиевна

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

(Подпись)

Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации
указанных действий.